



170021131268



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0738

防爆合格证

证 号： CCRI 17.1158X

单 位： 丹东通博电器（集团）有限公司
地 址： 辽宁省丹东市振兴区黄海大街 10 号
产 品 名 称： 浮球液位控制器
型 号 规 格： 见附页
防 爆 标 志： Ex d II C T1~T5/T6 Gb
技 术 文 件： Q/AMM 003-2016
图 号： UQK101.0
备 注： 见附页

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB 4208-2008

发 证 日 期： 2017 年 9 月 25 日

有 效 期 至： 2022 年 9 月 24 日

批 准：

赵永刚



煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心）

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址：北京市和平里青年沟路 5 号

防爆合格证查询网址：<http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话：010-84262992



防爆合格证 (附页)

证 号: CCRI 17.1158X

1. 产品型号说明:

型号	规格编码						内容
UQK-							普通式浮球液位控制器
UQKS-							自检式浮球液位控制器
	1						101型
	2						102型(自检式引颈长度仅限于70mm)
	3						103型(自检式引颈长度仅限于70mm)
	4						104型
	5						1011型
	6						1012型
	F						105型
		A					1.0MPa
		B					4.0MPa
		C					其它压力等级
			*				引颈长度70≤L≤200mm(L=70mm,可不注明)
				-			
					*		介质密度(g/cm ³)
						d	隔爆型
						i	本质安全型
UQK-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UQKS-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. 额定功率: 0.5W、额定电压: 220V AC/24V DC、额定电流: 1A ;
3. 防护等级: IP66;
4. 环境温度:T1~T5: -40℃≤Ta≤+80℃、T6: -40℃≤Ta≤+60℃;
5. “X”代表使用时需配接与其防爆等级相适应的并具有防爆合格证的电缆引入装置。

煤炭科学技术研究院有限公司检测中心 (煤炭科学研究总院检测中心)

(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。
中心地址: 北京市和平里青年沟路5号
防爆合格证查询网址: <http://www.ccrirc.com.cn/Home>

电话: 010-84262992